

Überwachungsplanung Umweltinspektionen - eigenständig betriebene Abwasseranlagen nach § 60 (3) Nr. 2 WHG

Betreiber:

Anlage:

Nummer IED:

| A | Anlagenkriterien | | | Auswertung | |
|-----------------------|---|--|---|------------|--|
| | | Kriterium | Punkte | | |
| § 9 (2) Nr. 1, 2 IZÜV | Allgemein | Bereitschaft zur Regeleinhaltung | regelkonformer Betrieb | 0 | |
| | | | Anordnung nicht erforderlich | 1 | |
| | | | Anordnung erforderlich | 2 | |
| | | | Anweisungen der Behörde wurden nicht oder zeitlich nicht angemessen Folge geleistet, wiederholte Missachtung von Vorgaben | 3 | |
| | Wasser | Abwassermenge | < 1 m ³ /d | 0 | |
| | | | 1 - 10 m ³ /d | 1 | |
| | | | 10 - 100 m ³ /d | 2 | |
| | | | > 100 m ³ /d | 3 | |
| | | Relevanz für das Gewässer | MNQ/Q _{t24} >150 | 0 | |
| | | | MNQ/Q _{t24} =30 - 150 | 1 | |
| | | | MNQ/Q _{t24} = 10 - < 30 | 2 | |
| | | | MNQ/Q _{t24} < 10 | 3 | |
| | | Anlagensicherheit | ausreichende Sicherheitsvorkehrungen vorhanden | 0 | |
| | | | Sicherheitsvorkehrungen vorhanden | 2 | |
| | | | keine Sicherheitsvorkehrungen vorhanden | 3 | |
| | | Einhaltung der Überwachungswerte | eingehalten (Überwachungswert nach der 4 aus 5 Regel eingehalten) | 0 | |
| | überwiegend eingehalten (ein Überwachungswert gilt einmal als nicht eingehalten) | | 2 | | |
| | oft nicht eingehalten (Überwachungswert gilt mehr als einmal als nicht eingehalten) | | 3 | | |
| | Erfüllung der Eigenkontrollanforderungen | Umfang, Anzahl und Plausibilität der Eigenkontrollmessungen sind ohne Beanstandungen | 0 | | |
| | | Eigenkontrollanforderungen werden mit geringen Mängeln erfüllt | 1 | | |
| | | Betreiber erfüllt Pflichten nicht oder nicht ausreichend | 2 | | |
| | Abfall | erzeugte Abfälle | gefährliche Abfälle < 2 t | 0 | |
| | | | gefährliche Abfälle < 30 t | 1 | |
| | | | gefährliche Abfälle 30 - 500 t | 2 | |
| | | | gefährliche Abfälle > 500 t | 3 | |
| | Immissionschutz | Luft, Geruch, Lärm | keine immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen | 0 | |
| | | | geringe immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen | 1 | |
| | | | erhebliche immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen | 2 | |

Zwischensumme:

Bewertung:

| B | Betreiberkriterien | | | Auswertung | |
|--------------------|--------------------|--|------|------------|--|
| § 9 (2) Nr. 3 IZÜV | EMAS | Anlagen, die Bestandteil einer nach EMAS eingetragenen Organisation oder eines Standortes sind | ja | 1 | |
| | | | nein | 0 | |

EMAS:

empfohlener Überwachungssturnus Jahre:

erstellt von:

zuletzt geändert am:

